



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**DIVINOLÂNDIA DE MINAS – MG**

**Resumo Mensal Referente a Novembro/2023**

<b>Parâmetro Analisado</b>	<b>Unidade</b>	<b>VMP</b>	<b>Valor médio</b>	<b>Total de Amostras</b>
Turbidez	uT	5,0	0,27	659
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,2 e 5,0	0,72	664
pH	-	Entre 6,0 e 9,5	6,48	649
Coliformes Totais	Presença/Ausência	Ausência	Ausência	06
<i>E. Coli</i>	Presença/Ausência	Ausência	Ausência	06

**Legenda:**

**VMP** - Valor Máximo Permitido Conforme a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

**uT** – Unidade de Turbidez

**mg/L** – Miligrama por litro

---

Aryane de Oliveira Coelho  
Engenheira Química  
Responsável pelo Tratamento e Controle de Qualidade