



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DIVINOLÂNDIA DE MINAS – MG

Resumo Mensal Referente a Julho/2024

| Parâmetro Analisado | Unidade | VMP | Valor médio | Total de Amostras |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Turbidez | uT | 5,0 | 0,19 | 728 |
| Cloro Residual Livre | mg/L | Entre 0,2 e 5,0 | 0,72 | 726 |
| pH | - | Entre 6,0 e 9,5 | 6,63 | 729 |
| Coliformes Totais | Presença/Ausência | Ausência | Ausência | 10 |
| <i>E. Coli</i> | Presença/Ausência | Ausência | Ausência | 10 |

Legenda:

VMP - Valor Máximo Permitido Conforme a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

uT – Unidade de Turbidez

mg/L – Miligrama por litro

Aryane de Oliveira Coelho
Engenheira Química
Responsável pelo Tratamento e Controle de Qualidade