



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
**DIVINOLÂNDIA DE MINAS – MG**

**Resumo Mensal Referente a Setembro/2024**

| <b>Parâmetro Analisado</b> | <b>Unidade</b>    | <b>VMP</b>      | <b>Valor médio</b> | <b>Total de Amostras</b> |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Turbidez                   | uT                | 5,0             | 0,30               | 701                      |
| Cloro Residual Livre       | mg/L              | Entre 0,2 e 5,0 | 0,70               | 702                      |
| pH                         | -                 | Entre 6,0 e 9,5 | 6,73               | 702                      |
| Coliformes Totais          | Presença/Ausência | Ausência        | Ausência           | 10                       |
| <i>E. Coli</i>             | Presença/Ausência | Ausência        | Ausência           | 10                       |

**Legenda:**

**VMP** - Valor Máximo Permitido Conforme a Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021.

**uT** – Unidade de Turbidez

**mg/L** – Miligrama por litro

---

Aryane de Oliveira Coelho  
Engenheira Química  
Responsável pelo Tratamento e Controle de Qualidade